

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B- 00.01.00

<i>Kod CPV 45421100-5</i>	<i>INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN</i>
---------------------------	-----------------------------------

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące instalowania stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót .

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych SST

Wbudowanie, dopasowanie i wyregulowanie drzwi wewnętrznych w budynkach wraz z drobnymi naprawami uszkodzeń ścian przyległych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST B- 00.00.00 (kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B- 00.00.00 (kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.5.2 Wykonawca robót powinien przed wykonaniem zamówienia dokonać wizji lokalnej w budynkach w celu sprawdzenia warunków techniczno- organizacyjnych jego realizacji.

1.5.3 Roboty będą wykonywane w budynku użytkowanym (również w czasie wakacji), dlatego też należy dołożyć szczególnych starań na przestrzeganie przepisów BHP w miejscu prowadzonych prac i jego otoczeniu, tak, aby nie stwarzać zagrożenia wypadkowego.

1.6 Dokumentacja robót

1.6.1 Dokumentację robót stanowią:

- Aprobaty techniczne , certyfikaty lub deklaracje zgodności, inne dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.(Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

2. Materiały

- 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt. 2.
- 2.2 Wbudować, dopasować oraz wyregulować drzwi wewnętrzne kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
- 2.2 Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
 - Aprobata Techniczne lub Deklarację Zgodności z Aprobata Techniczną
 - Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- 2.3 Charakterystyka drzwi
 - skrzydła wewnętrzne w kolorze antracytowym, wyposażone w zamek z wkładką patentową, klamki. Ościeżnica metalowa regulowana RAL 7024.

2 Sprzęt

- 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt.3.
- 3.2 Sprzęt do montażu drzwi:
 - środek transportowy
 - narzędzia podręczne

4 Transport

- 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt. 4
- 4.2 Drzwi należy pakować pojedynczo w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnica i skrzydło) ,
- 4.3 Drzwi należy przechowywać zgodnie z normą PN-B-05000:1996 w pomieszczeniach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi oraz od czynników żrących.
- 4.4 Opakowania z drzwiami należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta , uwzględniającymi wymagania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów oraz z wymaganiami określonymi w normie PN-B-05000:1996.

5 Wykonanie robót

- 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt. 5
- 5.2 Sposób wykonania robót:
 - weryfikacja prawidłowości wykonania ościeży
 - instalacja nowych drzwi zgodnie z instrukcją wytwórcy
 - szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB
 - po zamontowaniu drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie- luzy i odchyłki nie powinny przekraczać 2mm
 - sprzątnięcie po robotach

6 Kontrola jakości robót

- 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt.6
- 6.2 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

7 Obmiar robót

- 7.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne” pkt. 7

7.2 Jednostką obmiaru jest 1 sztuka kompletnych drzwi.

8 Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

„Wymagania ogólne” pkt.8

8.2 Odbiorowi podlegać będą:

- * wymiary liniowe - pionowość powinna mieścić się w polach tolerancji dla odchyłek dokładnych wg. PN- 78/M-02139
- * odchyłki kątów tolerancji dla odchyłek dokładnych wg. PN- 78/M-02136
- * sprawność działania –skrzydła, zamki - nie powinny ulegać uszkodzeniu, poruszać bez zahamowań i zacięć
- * przyleganie skrzydła- po zamknięciu
- * jakość okuć, akcesoriów i wyposażenia
- * jakość wykończenia zewnętrznej powierzchni
- * zgodność z dokumentami dopuszczającymi do wbudowania dany materiał

9 Podstawa płatności

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.9

9.2 Płaci się za wykonany montaż drzwi. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki
- osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie
- naprawę powstałych uszkodzeń

10 Przepisy związane

- PN-B-10085:2001 *Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania.*
- PN-75/B- 94000 *Okucia budowlane. Podział.*
- *Stolarka budowlana. Poradnik – informator BISPROL 2000*

opracował:
mgr inż Artur Wojciuk